




DETALHE DA BOMBA
ESC.: 1 - 40


LEGENDA			
	VÁLVULA DE RETENÇÃO		
	REGISTRO DE GAVETA		
NOTA: COMPRIMENTO EQUIVALENTES, FOI EXTRAÍDO DA NBR 5626/98			
TRECHO	MATERIAL	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
1 - 2	A° G°	2 1/2 "	0,30
2 - 3	A° G°	2 1/2 "	1,20
3 - 4	A° G°	2 1/2 "	1,20
5 - 6	A° G°	2 1/2 "	0,50
6 - 7	A° G°	2 1/2 "	0,30
7 - 8	A° G°	2 1/2 "	0,50



DETALHE DE SUCÇÃO
ESC.: 1 - 20



DETALHE DO RESERVATÓRIO
ESC.: 1 - 50



Polícia Militar do Estado de São Paulo
Corpo de Bombeiros
16º Grupamento de Bombeiros
Serviço de Segurança contra Incêndios

APROVADO
01/03/13
16º GB-1613/29

Alexandre Garcia Vieira
Ten PM Cmt

Victor de Freitas Carvalho
Cap. PM

RESUMO DO SISTEMA HIDRÁULICO	
CARACTERÍSTICA DA BOMBA <ul style="list-style-type: none"> PRESSÃO = 42,23 MCA VAZÃO = 324,59 L/MIN. MOTOR = 4,82 CV 	ACIONAMENTO <ul style="list-style-type: none"> MANUAL (BOTOEIRA)
	RESERVATÓRIO <ul style="list-style-type: none"> METÁLICO RTI = 12 m³
	MANGUEIRAS <ul style="list-style-type: none"> 38 MM
VAZÃO E PRESSÃO NOS HIDRANTES 1 E 2	
VA1 = 31,71 mca Q1 = 160,00 l/min.	VA2 = 33,53 mca Q2 = 164,59 l/min.

Eng. Gilberto...
CREA 080.136.859-7
Secretaria Municipal de Obras,
Urbanismo e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
CNPJ: 44.660.272/0001-93
PROPRIETÁRIO

Eng.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO
CREA: 506.043.541-1
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FL. 02/05

ISOMÉTRICO

EDUCACIONAL	3.940,40 m²
OCUPAÇÃO	ÁREA DO TERRENO
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 437 - CENTRO - CORDEIRÓPOLIS/SP	2.620,42 m²
LOCAL	CONSTRUIR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	13.12.2012
PROPRIETÁRIO	DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	1 - 125
RESPONSÁVEL PELO USO	ESCALA
ENG.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO - CREA: 506.043.541-1	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	