


RUA SETE DE SETEMBRO


RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO





CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCOS QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2			
BAIX0	300 MJ/m²			

LEGENDA INCÊNDIO		
	Extintor de Água Pressurizada (2–A)	
	Extintor de Pó Químico Seco BC (20–B:C)	
	Central de GLP	

ESPAÇO PARA O CARIMBO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

AFASTAMENTO CENTRAL DE GLP
CONFORME IT Nº 42/2011 (TABELA ANEXO E)

TIPO: 2 UNIDADES P45 TROCÁVEL
VOLUME UNITÁRIO: 0,11 m³
VOLUME TOTAL: 0,22 m³

DIVISA DE PROPRIEDADE: 0 metros
FONTES DE IGNIÇÃO E ABERTURAS: 1,50 metros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - SP CNPJ: 44.660.272/0001-93 RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG.° CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO CREA: 5060435411 RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

EDUCACIONAL - E5

OCUPAÇÃO

RUA LAURENTINO FONSECA, 640, VILA SANTO ANTÔNIO - CORDEIRÓPOLIS / SP

(542,21 m²)

	EDUCACIONAL - E5 OCUPAÇÃO	ÁREA DO TERRENO
	RUA LAURENTINO FONSECA, 640, VILA SANTO ANTÔNIO - CORDEIRÓPOLIS / SP	642,21 m ² ÁREA CONSTRUÍDA
DET.1.1.150	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - SP PROPRIETÁRIO	466,95 m ² ÁREA DE RISCO
DETALHES	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - LILIA INEZ THIRION VITTE RESPONSÁVEL PELO USO	11.09.2018 DATA
	ENG.° CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO - CREA: 5060435411 RESPONSÁVEL TÉCNICO	INDICADAS ESCALA
	ART: 28027230180686997	