


OBSERVAÇÃO: A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA QUANDO O EXTINTOR FOR INSTALADO EM GARAGEM, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPOSITO E LOCALS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO.

**DETALHE DA SINALIZAÇÃO AÉREA E DE SOLO E ALTURA MÁXIMA DOS EXTINTORES**  
ESCALA: SEM ESCALA




CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
BAIXO	300 MJ/m²

LEGENDA INCÊNDIO	
	Extintor de Água Pressurizada (2-A)
	Extintor de Pó Químico Seco BC (20-B-C)
	Central de GLP



AFASTAMENTO CENTRAL DE GLP CONFORME IT Nº 42/2011 (TABELA ANEXO E)

TIPO: 2 UNIDADES P45 TROCÁVEL  
VOLUME UNITÁRIO: 0,11 m³  
VOLUME TOTAL: 0,22 m³


DIVISA DE PROPRIEDADE: 0 metros  
FONTES DE IGNIÇÃO E ABERTURAS: 1,50 metros



RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO




DETALHE 2 - GUARDA CORPO E FIXAÇÃO DOS CORRIMÕES  
SEM ESCALA



DETALHE 1 - DEGRAUS E CORRIMÕES DA ESCADA  
SEM ESCALA

BALAUSTRÉ E LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS PROJETADAS PARA EVITAR A PASSAGEM DE UMA ESFERA DE 150 CM



DETALHE 3 - GUARDA CORPO  
SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - SP  
CNPJ: 44.660.272/0001-93  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO  
CREA: 5060435411  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

**PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO** **FL. 01/01**

DETALHES	EDUCACIONAL - E5	11.09.2018
Ocupação	RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1670, JD. EL DORADO-CORDEIRÓPOLIS/SP	DATA
Local	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS - SP	INDICADAS
Proprietário	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL - MARIA MINATEL PERUCHI	ESCALA
Responsável pelo uso	ENG. CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO - CREA: 5060435411	
Responsável técnico	ART: 2802723018086997	