



19 de Fevereiro de 2015

CT/CENTRO/LIM/0130/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
A/C Ademilson Savassi
Rua Consolação, nº 277 – Jardim Santa Rosa
Araras – SP
CEP: 13.601-060

Ref.: Projeto de Instalação de 01 Transformador 30 KVA com Substituição e Instalação de 67 Pontos de Iluminação Pública com Lâmpadas VS 250W – Atender Complexo Viário Valdemir Fragnani - U.C. 3230244 – Cordeirópolis

Prezados Senhores,

Estamos devolvendo em anexo, liberado, uma via do projeto elétrico particular que nos foi apresentado para instalação de sistema de iluminação pública no complexo viário Valdemir Fragnani, no município de Cordeirópolis, para as providências de V.Sras., observando as restrições abaixo:

- As fixações dos braços de iluminação, deverão obedecer a altura mínima de 5900mm em relação ao solo, conforme norma ND.07.
- Deverá ser obedecido o afastamento mínimo de 800mm entre a rede primária e a luminária, conforme desenho ND.02.02.01/1 da norma ND.02.
- Apresentar antes do início dos serviços, o Termo de Responsabilidade – F-ENG-012.

Os serviços envolvendo a rede da Elektro, somente poderão ser executados por empresas habilitadas, conforme previsto na Norma NR-10 do Ministério do Trabalho e devidamente cadastradas nesta Empresa, com habilitação Tipo-1 – tensão secundária com técnicas em linha morta e Tipo-5 – tensão secundária com técnicas em iluminação pública e autorizações em vigência, sendo necessário a comunicação prévia por parte de V.Sras. a esta Concessionária.

Ressaltamos também, que o pedido de desligamento necessário para execução dos serviços propostos, deverá ser programado em conjunto com a Supervisão de Projetos e Planejamento de Limeira, através dos Técnicos Luis Ribeiro ou Vagner da Silva.

Para possibilitar a devolução de todo material pertencente a esta Concessionária, solicitamos a V.Sras., entrar em contato através do fone (019) 2113-8851, para agendarmos a data da devolução.

Informamos que os serviços no ponto 37, de substituição do poste, cruzeta e instalação do segundo nível, será executado por esta Concessionária, sendo os custos apresentados a V.Sras., conforme legislação vigente.

(continua)

O pedido vistoria deverá ser solicitado por V.Sras., pela nossa central de atendimento pelo telefone **0800-7010102**, mencionando o número do protocolo **2014-2225055343**.

Para liberação do orçamento, desligamento, vistoria, confiabilidade e tombamento, encaminhar com 15 (quinze) dias úteis de antecedência, para o endereço da Rua José Antenor de Toledo, Nº 51 – Jardim Igaçaba – Mogi Guaçu – SP – CEP: 13.845-389, os seguintes documentos:

- Laudo de inexistência de PCB – Bifenila Policloradra (ASCAREL), dos transformadores propostos.
- Relatório de ensaio do transformador, **que deverá ser novo**, juntamente com os diagramas de ligações, ambos com a assinatura e o nome por extenso, do engenheiro responsável e o respectivo registro no CREA, com os certificados de garantia e as cópias das notas fiscais de compra do mesmo, devidamente autenticadas.
- Termo de Compromisso assinado pelo Empreendedor e pelo topógrafo responsabilizando pela locação dos postes em relação às divisas dos lotes nas quadras e em relação às guias e sarjetas.

Informamos que a construção do referido projeto deverá ocorrer dentro do prazo de validade da aprovação que é de 180 dias, contados a partir desta data, renovável por mais 90 dias, sendo que, a solicitação de revalidação deve ocorrer dentro do prazo de validade da aprovação.

Os materiais e equipamentos projetados deverão atender as especificações contidas nas normas ND.01, ND.02, ND.06, ND.07, ND.12, ND.22 e ND.25 e suas marcas constantes do catálogo de fornecedores cadastrados pela ELEKTRO, sendo que os postes adquiridos deverão estar em condições técnicas de uso e devidamente identificados .

Salientamos que, após vistoria e energização da rede constante do citado projeto, as obras construídas serão incorporadas aos bens e instalações desta Concessionária, exceto a iluminação pública e os postes ornamentais, ocasião em que a mesma assumirá a operação e a manutenção da referida rede, conforme legislação vigente

Aproveitamos o ensejo para reiterar a V.Sras. os protestos de nossa elevada consideração.

Atenciosamente,



Vinicius Rosséti
Supervisão de Projetos e Planejamento
Região Centro