





DETALHE RESERVATÓRIO
ESC.: 1 - 50




DETALHE DA BOMBA
ESC.: 1 - 30

LEGENDA			
	VÁLVULA DE RETENÇÃO		
	REGISTRO DE GAVETA		
NOTA: COMPRIMENTO EQUIVALENTES, FOI EXTRAÍDO DA NBR 5626/98			
TRECHO	MATERIAL	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
TUBULAÇÃO PARA OS HIDRANTES			
1 - 2	A° G°	2 1/2"	0,30
2 - 3	A° G°	2 1/2"	1,00
3 - 4	A° G°	2 1/2"	1,20
TUBULAÇÃO DE SUÇÃO			
5 - 6	A° G°	2 1/2"	0,50
6 - 7	A° G°	2 1/2"	0,30
7 - 8	A° G°	2 1/2"	0,50



CARACTERÍSTICA DA BOMBA	ACIONAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ● PRESSÃO = 37,12 MCA ● VAZÃO = 322,00 L/MIN. ● MOTOR = 4,20 CV 	<ul style="list-style-type: none"> ● MANUAL (BOTOEIRA)
RESERVATÓRIO	
<ul style="list-style-type: none"> ● METÁLICO ● RTI = 8 m³ 	
VAZÃO E PRESSÃO NOS HIDRANTES 1 E 2	
VA1 = 31,71 mca Q1 = 160,00 l/min.	VA2 = 32,50 mca Q2 = 162,00 l/min.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
CNPJ: 44.660.272/0001-93
PROPRIETÁRIO

Carlos Cezar Tamiazo
Prefeito Municipal de
Cordeirópolis

ENG.º JOSUÉ SANTANA
CREA: 506.233.322-8
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FL. 02/03

ISOMÉTRICO

EDUCACIONAL	2.150,00 m²
Ocupação	ÁREA DO TERRENO
RUA CAMILO BOTECHIA, N.º 232 - VILA SÃO JOSÉ I - CORDEIRÓPOLIS	881,79 m²
LOCAL	CONSTRUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	18.05.2012
PROPRIETÁRIO	DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	INDICADAS
RESPONSÁVEL PELO USO	ESCALA
ENG.º JOSUÉ SANTANA - CREA: 506.233.322-8	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	